

露店等の安全対策チェック

露店等の開設時に注意

- 消火器を置いていますか(10型以上の消火器)
- 避難に支障はありませんか



ガソリンの保管方法に注意

- 金属製容器(消防法適合品)で、キャップをしっかり締めて保管していますか
- 発電機やコンロ等の熱を持つ器具から離していますか
- 直射日光が当たらない、風通しの良いところですか
- 人が多く集まる場所から十分に離れた場所ですか



ガソリンを発電機に給油するときの注意

- エンジンを切ってから給油していますか
- 明るいところで給油していますか
- 周りに人がいないことを確認しましたか
- 容器のキャップを開ける前に、圧力弁等を少しずつ操作して、容器内の圧力を抜いていますか

発電機

- 燃料は満タンですか
- 燃料漏れ等、異常はありませんか
- 発電機の近くに燃えやすいものはありませんか

LPガス・カセットこんろ

- ボンベが倒れないように固定していますか
- 器具やゴム製ホースはLPガス専用のものですか
- ゴム製ホースはホースバンドで確実に締め付けていますか
- ゴム製ホースにひび割れ等の劣化は見られませんか
- 1つのボンベから複数の火気器具に分岐した場合、それぞれに開閉器がついていますか
- カセットボンベはきちんと装着できていますか
- また、調理器具等でカセットボンベ部分を覆っていませんか

その他の注意点

- 火を使用する器具ごとの取扱説明書の安全事項は守られていますか
- 電気器具のコードがタコ足配線になっていませんか

※ ご不明な点は、橋本市消防本部(予防課)まで

0736-33-3713

